



**Муниципальное унитарное предприятие  
"Водное хозяйство"  
муниципального образования  
"Городское поселение город Конаково"**

ИНН КПП 6911029774 694901001  
ОГРН 1086911311783  
ОКВЭД 36.00.2

Юридический адрес: РФ, 171252, Тверская обл., Конаково г., Учебная ул., д.2  
Почтовый адрес: РФ, 171252, Тверская обл., Конаково г., Учебная ул., д.2  
Телефон: (48242) 4-38-53  
E-mail: [vodokanal-konakovo@tmtvjet.ru](mailto:vodokanal-konakovo@tmtvjet.ru) ICQ: 305-290-151

Иск № 502 от « 18 » июня 2018

Зав. отделом по управлению  
имуществом и земельным отношениям  
 администрации города Конаково  
Верининой О.В.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

(для проведения открытого аукциона по предоставлению земельного участка)  
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам  
холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства с  
разрешенным видом использования: индивидуальное жилищное строительство  
на земельном участке общей площадью 3514 кв.м, с кадастровым номером  
69:43:0070749:287 по адресу: г. Конаково, ул. Революции, 3/у 57

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ:**

1. Подключение планируемого к строительству объекта к централизованной системе водоснабжения произвести в ближайший колодец существующего водопровода диаметром 110 мм, проложенного вдоль ул. Связистов микрорайона «Южный».
2. Точка подключения является границей эксплуатационной ответственности между МУП «Водное хозяйство» и абонентом, эксплуатирующим данную линию.
3. В точке подключения установить запорную арматуру на водопроводе к проектируемому объекту.
4. Водоснабжение предусматривается только на хозяйствственно-питьевые нужды объекта.
5. Максимально возможная нагрузка в точке подключения – 1,0 м<sup>3</sup>/сут. Точный расчет водопотребления объекта выполнить на стадии проектирования.
6. Водопровод к проектируемому объекту запроектировать из полимерных материалов, на территории, удобной для его обслуживания, вне проезжих частей дорог, на максимально возможном удалении от элементов существующего и проектируемого благоустройства местности. В местах пересечения им автомобильных дорог предусмотреть устройство футляров. При невозможности размещения водопроводных колодцев вне пределов проезжих частей автомобильных дорог предусмотреть установку под люки колодцев усиленных опорных плит. Диаметр условного прохода водопровода принять в соответствии с проектом, но не более 32 мм.
7. Гарантируемый напор в точке подключения: минимальный - 20 м в.ст., максимальный - 25 м в.ст.
8. Подключение объекта к существующему водопроводу выполняет МУП «Водное хозяйство» МО «Городское поселение город Конаково».
9. Водомерный узел оборудовать в отапливаемом помещении, доступном для снятия показаний месте. В качестве приборов учета воды предусмотреть установку счетчиков, имеющих сертификацию для использования на территории Российской Федерации, оборудованных антимагнитной защитой.

Отдел по управлению  
имуществом и земельным отношениям  
Администрации города Конаково

BX. № 497-18 от 18.06.2018

**ВОДООТВЕДЕНИЕ:**

10. Подключение планируемого к строительству объекта к централизованной системе водоотведения произвести в ближайший колодец самотечной канализационной сети диаметром 160 мм, проложенный вдоль ул. Связистов микрорайона «Южный».
11. Точка подключения является границей эксплуатационной ответственности между ресурсоснабжающей организацией и абонентом.
12. Диаметр трубопровода принять в соответствии с проектом, но не менее: 100 мм - для канализационных выпусков, 150 мм - для наружных сетей.
13. Самотечный канализационный коллектор от планируемого к строительству объекта запроектировать на территории, удобной для его обслуживания, вне проезжих частей дорог, на максимально возможном удалении от элементов существующего и проектируемого благоустройства местности. В местах пересечения им автомобильных дорог предусмотреть устройство футляров. Канализационные колодцы расположить вне проезжих частей автодорог, в удобном для подъезда спецтехники месте.
14. Разрешается сброс в систему водоотведения только хозяйствственно-бытовых сточных вод с максимальной нагрузкой от данного объекта в точке подключения – 2,0 м<sup>3</sup>/сут. Точный расчет объема водоотведения объекта выполнить на стадии проектирования.

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ:**

1. При проектировании зданий, сооружений, элементов благоустройства и инженерных коммуникаций учитывать нормативные размеры охранных зон существующих сетей водоснабжения и водоотведения. При строительстве новых сетей водоснабжения и водоотведения применять трубопроводы и соединительные детали из полимерных материалов, запорную арматуру со сроком эксплуатации не менее 30 лет. Устройство колодцев и камер выполнять в соответствие со СНиП.
2. Проектную и исполнительную документацию согласовать с МУП «Водное хозяйство» МО «Городское поселение город Конаково». При согласовании предусматривать сдачу одного комплекта проектной и исполнительной документации на бумажных и электронных носителях информации.
3. Запрещается самовольное подключение других абонентов к системам водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта. В случае обнаружения несанкционированного подключения будут приняты меры по отключению объекта от централизованных систем водоснабжения и водоотведения и взиманию платы в соответствии с действующим законодательством.
4. Подключение объекта возможно не позднее окончания срока действия данных технических условий.
5. После выполнения вышеуказанных мероприятий получить справку о выполнении данных технических условий и заключить договор на отпуск холодной воды и прием сточных вод.
6. Данные технические условия являются предварительными и не являются основанием для подключения объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, предназначены для разработки предпроектной документации.
7. Срок действия данных технических условий – 3 года со дня выдачи.

Директор МУП «Водное хозяйство»  
МО «Городское поселение город Конаково»

А.А. Фигурин

МП